

別表第1-8-(1)

工事成績評定運用表（機械設備工事）

○出来形（機械・検査職員用）

検査項目	細目	評価対象項目
1. 完成の状況	②出来形	<input type="checkbox"/> 出来形の設計図書との整合性。 <input type="checkbox"/> 機器、器具類の配置、納まり。 <input type="checkbox"/> 配管、ダクト、配線等の配置、納まり。 <input type="checkbox"/> 配管、ダクト等の支持、勾配等。 <input type="checkbox"/> 保安空間、保守空間の確保、据付の安全性への配慮。 <input type="checkbox"/> 全般的な製作精度、据付精度、出来ばえ等。 尺法、配置・納まり、勾配、支持方法、形状の安全性、保安空間、保守空間、出来ばえ等。 <input type="checkbox"/> 出来形測定において、不可視部分の出来形が写真での確に確認できる。 <input type="checkbox"/> 出来形管理の創意工夫。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
		対象項目数 評価数
		評価値 () 評価数合計 / () 対象項目数合計 = %
細目評価点 (・80点A・65点B・50点C)		
※ 当該「評価対象事項」の内、対象項目外は削除する。 ※ 削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はB評価とする。 ※ 該当項目が80%以上確認できる場合・・・(80点) A ※ 該当項目が60%以上~80%確認できる場合・・・(65点) B ※ 該当項目が60%未満確認できる場合・・・(50点) C ※ 検査職員より文書にて改善指示を行った場合・・・(50点) C評価とする。		

別表第1-8-(2)

工事成績評定運用表（機械設備工事）

○出来ばえ（機械・検査職員用）

検査項目	細目	評価対象項目
1. 完成の状況	②出来ばえ	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工の配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事との調整、全体に調和が良くとれた仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 公共施設としての、全体的な安全、環境、維持、管理への配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 溶接、塗装、組立て等の均一性が確保されている。 <input type="checkbox"/> 全般的な運転および保守点検に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
		対象項目数 評価数
		評価値 () 評価数合計 / () 対象項目数合計 = %
細目評価点 (・80点A・65点B・50点C)		
※ 当該「評価対象事項」の内、対象項目外は削除する。 ※ 削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はB評価とする。 ※ 該当項目が80%以上確認できる場合・・・(80点) A ※ 該当項目が60%以上~80%確認できる場合・・・(65点) B ※ 該当項目が60%未満確認できる場合・・・(50点) C ※ 検査職員より文書にて改善指示を行った場合・・・(50点) C評価とする。		

別表第1-8-(3)

工事成績評定運用表（機械設備工事）

○品質（機械・検査職員用）

検査項目	細目	評価対象項目	
1. 完成の状況	③品質	<input type="checkbox"/> 機材等の品質、性能、形状の設計図書との適合性および証明書類の整備 機器、機械単体品、器具類、材料、部品類 設備システム全体の機能・性能 <input type="checkbox"/> 据付の状態 据付の精度・強度・耐久性・騒音、振動等・保温、防露、塗装等の仕様 試験調整・現地試運転の状況および記録書類の整備 性能確認、チェック項目確認 流量、温度等の調整状態 自動制御装置、安全・保護装置、その他装置の作動・調整状態 必要な試験記録、証明書類の整備 <input type="checkbox"/> 操作性、保守維持管理性 運転操作性、メンテナンス性 完成図書の整備 <input type="checkbox"/> 不可視部分が写真記録で的確に確認できる。 <input type="checkbox"/> 安全性 機能的な安全性の確保	
		対象項目数	
		評価数	
		評価値 () 評価数合計 / () 対象項目数合計 = %	
		細目評価点 (• 80点 A • 65点 B • 50点 C)	
		<p>※ 当該「評価対象事項」の内、対象項目外は削除する。</p> <p>※ 削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合 B評価とする。</p> <p>※ 該当項目が80%以上確認できる場合・・・(80点) A</p> <p>※ 該当項目が60%以上~80%確認できる場合・・・(65点) B</p> <p>※ 該当項目が60%未満確認できる場合・・・(50点) C</p> <p>※ 検査職員より文書にて改善指示を行った場合・・・(50点) C評価とする。</p>	