令和8年　9月　水質検査結果

項　　目	水質基準	灰塚配水系原水
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.00001
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.007
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.002
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.02
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.006
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	41
蒸発残留物	500mg/L以下	95
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.9
PH値	5.8以上8.6以下	7.33
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.3
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.79

令和8年　9月　水質検査結果

項　　目	水質基準	灰塚配水系末端
一般細菌	1ml中100以下	2
大腸菌	検出されないこと	検出なし
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000009
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.009
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.003
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.02
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.008
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	42
蒸発残留物	500mg/L以下	99
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.8
PH値	5.8以上8.6以下	7.48
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.3
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.54

令和8年　9月　水質検査結果

項　　目	水質基準	東部第二配水系末端　（東部配水系末端）
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000009
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.009
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.003
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.03
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003未満
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	45
蒸発残留物	500mg/L以下	102
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.9
PH値	5.8以上8.6以下	7.57
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.4
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.62

令和8年　9月　水質検査結果

項　　目	水質基準	大阪市水系末端
一般細菌	1ml中100以下	1
大腸菌	検出されないこと	検出なし
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.00001
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.006未満
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.003
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.02
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.008
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	40
蒸発残留物	500mg/L以下	104
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	1
PH値	5.8以上8.6以下	7.65
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.3
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.24

令和8年　9月　水質検査結果

項　　目	水質基準	深野配水系末端
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.00001
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.006
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.003
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.02
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.006
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	41
蒸発残留物	500mg/L以下	107
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.9
PH値	5.8以上8.6以下	7.38
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.4
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.84

令和8年　9月　水質検査結果

項　　目	水質基準	東部配水系原水
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.00001
塩素酸	0.6mg/L以下	0.07
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.006未満
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.004
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.02
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.005
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	41
蒸発残留物	500mg/L以下	107
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.9
PH値	5.8以上8.6以下	7.38
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.4
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.86

令和8年　9月　水質検査結果

項　　目	水質基準	東部第五配水系末端
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.00001
塩素酸	0.6mg/L以下	0.15
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.014
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.004
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.04
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.012
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	40
蒸発残留物	500mg/L以下	106
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.7
PH値	5.8以上8.6以下	7.79
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.43