令和8年 10月　水質検査結果

項　　目	水質基準	灰塚配水系原水
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	42
蒸発残留物	500mg/L以下	90
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.8
PH値	5.8以上8.6以下	7.31
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.2
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.81

令和8年10月　水質検査結果

項　　目	水質基準	灰塚配水系末端
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	43
蒸発残留物	500mg/L以下	93
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.7
PH値	5.8以上8.6以下	7.50
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.3
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.60

令和8年10月　水質検査結果

項　　目	水質基準	東部第二配水系末端　（東部配水系末端）
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	41
蒸発残留物	500mg/L以下	87
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.8
PH値	5.8以上8.6以下	7.54
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.3
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.49

令和8年10月　水質検査結果

項　　目	水質基準	大阪市水系末端
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	39
蒸発残留物	500mg/L以下	86
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.9
PH値	5.8以上8.6以下	7.59
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.2
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.34

令和8年10月　水質検査結果

項　　目	水質基準	深野配水系末端
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	41
蒸発残留物	500mg/L以下	82
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.7
PH値	5.8以上8.6以下	7.38
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.2
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.78

令和8年 10月　水質検査結果

項　　目	水質基準	東部配水系原水
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	43
蒸発残留物	500mg/L以下	83
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.7
PH値	5.8以上8.6以下	7.31
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.2
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.87

令和8年10 月　水質検査結果

項　　目	水質基準	東部第五配水系末端
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	20未満
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	40
蒸発残留物	500mg/L以下	92
有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.7
PH値	5.8以上8.6以下	7.62
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.4
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.34